


Husets energianvändning



Energideklaration för Bökebergsgatan 4B, Svedala

- Detta hus använder 135 kWh/m² och år, varav el 7 kWh/m²
Liknande hus 136 - 167 kWh/m² och år, nya hus 90 kWh/m²
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.
Detaljinformation finns hos EVU Energi & VVS Utveckling AB
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2013-10-17 av:
Jesper Olausson, Energi & VVS Utveckling AB, EVU
Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.